

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д.28, тел. (4732)55-38-38

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Павловскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

396420, Воронежская область, г. Павловск,

ул. Восточная, д. 2 «а», тел. (47362) 2-74-22

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 194/1/105

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Гаврильская средняя
общеобразовательная школа Павловского муниципального района Воронежской области,

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Павловского района по
пожарному надзору от 27.10.2014г. № 194, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин. 10 ноября 2014 года по 15 ч. 00
мин 21 ноября 2014 года проведена плановая выездная проверка главным специалистом отдела
надзорной деятельности – государственным инспектором Павловского района по пожарному
надзору капитаном внутренней службы Стрельцовым Сергеем Сергеевичем на территории, в
здании и помещениях МКОУ Гаврильская СОШ, расположенного по адресу: Воронежская об-
ласть, Павловский район, с. Гаврильск, ул. Советская, д.152.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директор МКОУ Гаврильская СОШ Ночёвкин Юрий Николаевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ пре- дпи- са- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Руководитель организации не обеспечил очистку объекта и прилегающей к нему территории от сухой растительности. Очистить территорию школы от сухой растительности.	(п. 77 ППР РФ)	До 01.06.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для
руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические
лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение
обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные
владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные
ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведом-
ственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист отдела НД
(должность, фамилия, инициалы государственного
Стрельцов С.С.
инспектора по пожарному надзору)



(Стрельцов С.С.)

М.Л.П.

" 21 " ноября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

Ю.Н. (подпись)
(Ночёвкин Ю.Н.)
" 21 " 11 2014 г.

Директор МКОУ Гаврильская СОШ
(должность, фамилия, инициалы)
Ночёвкин Юрий Николаевич

№ п/п	Дата	Содержание	Подпись
1	2014.11.21	Получено предписание № 11/2014 от 21.11.2014 г. на проведение проверки соблюдения требований пожарной безопасности в МКОУ Гаврильская СОШ.	Ю.Н. Ночёвкин
2	2014.11.21	Выполнено.	Ю.Н. Ночёвкин